

## ■ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

im Sinne der EU-Richtlinie 2014/34/EU, „Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen“.

■ Hiermit erklären wir, **FireDos® GmbH**  
Auf der Kaulbahn 6  
61200 Wölfersheim  
Deutschland,

in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend bezeichneten mechanischen Geräte:

■ **FireDos® LÖSCHMONITORE (WERFER)**


aufgrund seiner Konzeption und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheitsanforderungen der EU-Richtlinie 2014/34/EU entspricht. Bei einer Änderung oder einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung des Geräts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Für die **FireDos®**-Löschmonitore wurde eine Zündgefahrenbewertung vorgenommen, dokumentiert und bei einer benannten Stelle hinterlegt.

Die Sicherheits- und Wartungshinweise in den Betriebsanleitungen sind zu beachten.

■ **FireDos® TYP:**

M2, M3, M4, M5, M7 mit Düse MPN, AMPN, FP, FPD und JN

■ **KENNZEICHNUNG:**

 II 2G IIB c T4 / II 2D IIIB c T<130°C

■ **ANGEWENDETE HARMONISIERTE EUROPÄISCHE NORMEN.**

■ **KONSTRUKTION UND DESIGN.**

ATEX-Richtlinie 2014/34/EU  
DIN EN 1127-1  
DIN EN 13463-1  
DIN EN 13463-5  
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
EN ISO 12100:2011-03  
DIN EN 349:1993+A1:2008-09

■ **SONSTIGE ANGEWENDETE NORMEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN.**

■ **STATIONÄRER BRANDSCHUTZ.**

DIN EN 13565-1:2008-01  
DIN EN 13565-2:2009-09

■ **MOBILER BRANDSCHUTZ.**

DIN EN 1846-3:2013-11

■ **BEVOLLMÄCHTIGTER FÜR DIE ZUSAMMENSTELLUNG DER TECHNISCHEN DOKUMENTATION:**

Andreas Hulinsky, **FireDos® GmbH**, Auf der Kaulbahn 6, 61200 Wölfersheim, Deutschland

Wölfersheim, 01.01.2018



Michael David, Geschäftsführer