FireDos®

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

IM SINNE DER EG-MASCHINENRICHTLINIE 2006/42/EG, ANHANG IIA.

Hiermit erklären wir, ***FireDos***® GmbH
Auf der Kaulbahn 6
61200 Wölfersheim
Deutschland,

dass die nachfolgend bezeichneten Maschinen:

- ***FireDos***®**-ZUMISCHSYSTEME FÜR FLÜSSIGE SCHAUMMITTEL**
  aufgrund ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie entsprechen.

- ***FireDos***®**-TYP:**
  FD500 / FD1000 / FD1600 / FD2500 / FD4000 / FD6000 / FD8000 / FD10000 / FD15000 / FD20000 / FD25000
- **MAX. BETRIEBSDRUCK:** 16, 25 oder 40 bar
- **ZUMISCHRATE:** 0,1 bis 6 %
- **GERÄTENUMMER:** 12300001 bis 12309999


- **ANGEWANDTE HARMONISIERTE EUROPÄISCHE NORMEN.**
- **KONSTRUKTION UND DESIGN.**
  DIN EN ISO 12100:2011-03
  DIN EN ISO 13854:2020-01
  DIN EN ISO 13857:2020-04
  DIN EN ISO 14120:2016-05
  DIN EN ISO 13732-1:2008-12

- **SONSTIGE ANGEWANDTE NORMEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN.**
- **STATIONÄRER BRANDSCHUTZ.**
  DIN EN 13565-1:2019-07
- **MOBILER BRANDSCHUTZ.**
  DIN EN 16327:2014-07

KFEK-001-DE

- **BEVOLLMÄCHTIGTER FÜR DIE ZUSAMMENSTELLUNG DER TECHNISCHEN DOKUMENTATION:**
  Danny Roos, ***FireDos***® GmbH, Auf der Kaulbahn 6, 61200 Wölfersheim, Deutschland

Wölfersheim, 01.01.2023



Frank Preiß, Geschäftsführer